


Пклопац од ребрастог лима 60 x 80 цм




Унутрашње димензије шахта у основи су 60 x 80 цм.

НАПОМЕНА!
У водоводном шахту не смију постојати друге инсталације водовода и канализације.

НАПОМЕНА!
Редуцир вентил мора се поставити искључиво иза водомјера

→ унутрашња водоводна инсталација



Р. број	Назив арматуре/фазонског комада	Комада
1.	Полуспојка 1/2"	2
2.	Вентил равни 1/2"	1
3.	Холендер 1/2"	2
4.	Водомјер 1/2"	1
5.	Редуцир вентил 1/2"	1
6.	Т комад 1/2"/1/2"	1
7.	Блинд чеп 1/2"	1
8.	Двоструки нипл 1/2"	2
9.	Вентил равни са испустом 1/2"	1

Техничка служба Ј.П. "Водовод и канализација" а.д., Пале
Улица Трифка Грабежа бр. 9
Тел.: 057/201 - 910

Технички услови за кућни водомјерни шахт
Ј.П. "Водовод и канализација" а.д., Пале

Мјерило:

1:10

Назив:

Прикључни водомјерни шахт на прикључку профила 1/2" са редуцир вентилом